

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

दूरध्वनी क्र.: (कार्यालय) 0201-2322220

फॅक्स नं.: 0201-2322230

Website: www.amc.gov.in E-mail: amc_anr@rediffmail.com



सुसंदिग्ध जाचक क्र. 902

दिनांक 9/10/2022

प्रति,
सविध,
श्री किरण अश्विन आहरे,
मातोश्री शैक्षणिक प्रतिष्ठाण, कर्जुले हर्या, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर.

विषय:- अंतीम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत.

सदस्य:- 1) आपला दिनांक 14/04/2022 रोजीचा अर्ज व टोकन न. 9283

2) आपला दिनांक 29/03/2022 रोजीचा अर्ज.

3) ओम साई फायर सर्फिसिस् OSFS/29-22/02 याच दिनांक 13/03/2022 रोजीचे "अ" प्रमाणपत्र

मातोश्री,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते कि, आपले न.न. 229/222/स.स.अ./3896 प्लॉट क्षेत्रफळ 80000.00 चौ.मी व बांधकाम क्षेत्रफळ 8000.00 चौ.मी. इतके असून मातोश्री शैक्षणिक प्रतिष्ठाण, कर्जुले हर्या, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर, येथे शैक्षणिक या A-WING, B-WING व C-WING इमारतीचे बांधकाम झालेले असून आपण सादर केलेल्या कामद पत्रानुसार व ओम साई फायर सर्फिसिस् OSFS/29-22/02 याच दिनांक 13/03/2022 रोजीचे "अ" प्रमाणपत्रा नुसार तसेच दि. 02/04/2022 च्या स्थळ पहाणी नुसार सादर ठिकाणी महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक व उपाययोजना 2009 अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता 2004 मधील भाग 4 अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत.

- 1) इमारतीमध्ये IS:2990:1992 प्रमाणे प्रत्येक 900 चौ. मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात आलेले आहे.
- 2) इमारतीमध्ये IS:808 : 1984 व 3308 : 1989 प्रमाणे हीजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या जिऱ्याजवळ बसविण्यात आलेले आहे.
- 3) इमारतीमध्ये IS:9686:1999 प्रमाणे विद्युत वायरिंग इनस्टॉलेशन करण्यात आलेले आहे.
- 4) इमारतीच्या ट्रेसेस टॉक 40000 लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर 840 LPM मेन पंप 6 नग बसविण्यात आलेले आहेत.
- 5) सादर इमारतीमध्ये प्रत्येक जिऱ्याजवळ फायर सर्हीस इनलेट टू वे बसविण्यात आलेले आहे.
- 6) मॅन्युअली ऑपरेटेड फायर अलार्म सिस्टम बसविणेत आलेले आहे
- 7) सादर इमारतीमध्ये लाईटनिंग कंडक्टर अरेस्टर बसविणेत आलेले आहे

सादर उपाययोजना बाबत महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 चे कलम (9)/3 नुसार बंधनकारक असून असे परिक्षण सादर अधिनियमातील कलम (3) नुसार अनुज्ञापती धारक अगिकरणा (Licensed Agency) कडून करून घेवून सादर अहवाल वर्षातून दोन वेळा जानेवारी व जुलै मध्ये तपासणी करून व "ब" प्रमाण पत्रासह तसा अहवाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्याकडे, मध्यवर्ती कार्यालय अग्निशमन विभाग माळीवाडा, अहमदनगर या कार्यालयास सादर करावा.

महाराष्ट्र अग्नि प्रतीबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना 2006 अन्वये "अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते सादरील ना हरकत प्रमाणपत्र दि. 10/04/2022 पूर्वी नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे.



(शेकर जयम मिसाल)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहमदनगर महानगरपालिका

Principal

Matoshni Ayurved College,
Hospital and Research Center
Karjule Haria (Ahmednagar)